
АО « НПП «ПРОМТРАНСАВТОМАТИКА»

Наименование изделия:
Пульт управления ПУ, РД 8601/0175-2018/2-АК (код СФДР.566112.010)

Техническая и эксплуатационная документация:
ИД 8601/0175-2018/2-АК, СФДР.566112.010 ПС



Область применения

Пульт управления предназначен для управления технологическими процессами промышленных объектов и на объектах транспортной инфраструктуры.

Назначение

Пульт управления используется для контроля и управления подъема/опускания пролетного строения, а также управления вспомогательным оборудованием (тормоза, пролетные замки, рельсовые замки). Пульт имеет индикацию и органы управления основным и резервным приводом, а также мнемосхему с индикацией состояния навигационной и аэрозаградительной сигнализации. Управление индикаторами и прием команд управления осуществляется тремя станциями ввода/вывода, расположенными в верхней части пульта.

Технические характеристики

Номинальное напряжение питающей сети…….…….. ~220/380 В
Рабочая частота ……..50 Гц
Номинальный ток……..…16А
Количество дискретных входов……..46
Количество дискретных выходов……..……110
Система заземления……TN-C-S
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-90…….……УХЛ-4
Тип исполнения ……напольный
Габаритные размеры (ВхШхГл)……..1510х1200х740 мм

Изготовитель гарантирует сроки устранения дефектов, которые составляют по конструктивным элементам:
- Монтажные работы – 5 лет
- Оборудование – на срок, устанавливаемый заводом изготовителем, но не менее 24-х месяцев с момента даты подписания сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию.

Адрес изготовителя, реквизиты:

АО « НПП «ПРОМТРАНСАВТОМАТИКА»
195197, Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.12 лит. И
Факс (812) 438-19-80 Тел. (812) 438-19-80
e-mail: info@ptaspb.ru, promtransavto@yandex.ru; www.ptaspb.ru